

PERFIL DE SONDAGEM



CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		REG.: 9300
OBRA: ESTUDO PARA PROJETO FUTURO		LOCAL: Av. ASSIS CHATEAUBRIAN, CENTRO, MACEIÓ - AL
ESCALA - 1:100	DATA: 10 / 10 / 2007	NÍVEL MÉDIO DO N.A. APÓS 24H: 1,70m
SONDAGEM: SP - 5		COTA DA BOCA DO FURO: 1.868m (Fornecida pelo Cliente)

PROF. DO N.A. (m)	PROF. EM RELAÇÃO À SUPERFÍCIE (m)	No. DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 15cm			No. DE GOLPES PARA 30cm	GRÁFICO SPT x PROF.	AMOSTRA	REVESTIMENTO: $\phi = 2^{1/2}$ "
		1 ^a	2 ^a	3 ^a	2 ^a e 3 ^a			AMOSTRADOR: ϕ interno = 1 ^{3/8} " ϕ externo = 2"
						0 10 20 30 40		CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
0		3	9	7	16			AREIA fina, com ocorrência de resto de construção, cor marrom, medianamente compacta.
1		8	13	15/14	28/29		0.60	
2		10	15/13	15/10	30/23			AREIA fina, siltosa, cor creme clara, compacta.
3		4	5	8	13		2.65	
4		6	7	10	17			AREIA fina a média, com ocorrência de pouco frgamento de crustáceo, cor cinza escura, medianamente compacta.
5		7	5	7	12		4.70	
6		9	7	9	16			ARGILA siltosa, cor cinza clara, consistência rija a dura.
7		3	5	9	14			
8		3	7	11	18			
9		10	13	15/13	28/28			
10		12	15/13	15/10	30/23		9.75	
11		13	15/10	15/8	30/18		ARGILA, cor cinza clara, consistência dura.	
12						11.60		
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								